

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» сентября 2025 г., № 2509/515-29/32-ВО/Р

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Архангельской области**

(указывается наименование контролируемого (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» сентября 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2509/515-29/32-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 18, каб. 13

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «04» сентября 2025 г., № 2509/515-29/32-ВО/Р, учетный номер проверки 29250061000219203846.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контролируемого (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование лица государственного контроля (надзора), вида муниципального контракта в соответствии с единим реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Щербакова Екатерина Михайловна – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору)

2. Калинина Арина Романовна – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспекторов, а также руководителя группы инспекторов, уполномоченного (управляющего) на проведение профилактического визита. При замещении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (это) замена была произведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, р-н Верхнетоемский, д Бурцевская, Дом 54

(указывается адрес (местоположение места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся объектов контроля, в отношении которых был произведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "НИЖНЕТОЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 2908002895, адрес регистрации юридического лица: 165520, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ БУРЦЕВСКАЯ, ДОМ 54

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) управляющей организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиала), представительства, обособленных структурных подразделений, соответствующих за соблюдение обязательных требований объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» сентября 2025 года 09 час. 00 мин.

по «12» сентября 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непрерывное взаимодействие с контролируемым лицом по исправлению выявленного нарушения)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководителем организации не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей, расположенных в здании. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, д. Бурцевская, д. 54
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочес абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушение обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 24.11.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей, расположенных в здании
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы и сведения, подтверждающие устранение выявленного нарушения
 Для замков (запоров) дверей эвакуационных выходов из здания не предусмотрена возможность свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, д. Бурцевская, д. 54
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочес абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушение обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 24.11.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа для замков (запоров) дверей эвакуационных выходов из здания
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы и сведения, подтверждающие устранение выявленного нарушения
 Руководителем организации не заключен договор на обслуживание систем противопожарной защиты на объекте. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, д. Бурцевская, д. 54
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочес абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушение обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие неправильное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
 24.11.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Организовать работы по обслуживанию систем противопожарной защиты на объекте
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы и сведения, подтверждающие устранение выявленного нарушения
 Двойные двери на путях эвакуации из помещения коридора во внутренний двор школы открываются не по направлению выхода из здания (п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, д. Бурцевская, д. 54
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4. Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушение обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 2) стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 24.11.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить открывание дверей на путях эвакуации по направлению выхода из здания
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы и сведения, подтверждающие устранение выявленного нарушения

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, способы исправления выявленных нарушений, соответствующие нормативные документы, содержащие требования по исправлению выявленных нарушений, и сроки устранения выявленных нарушений), предписания, содержащиеся в разрешительных документах, требований документов исполнения которых является обязательным и соответствующими нормативными документами Российской Федерации, ранее принятого решения контролирующего (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического инспекторского контроля, срок устранения нарушения)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору) Калинина Арина Романовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

7E23D9D8514E84DE6A0711836D6071E
Владелец: Калинина Арина Романовна
Действителен с 11.04.2023 на 05.07.2026

подпись

Калинина Арина Романовна - Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88185431731, e-mail: ogpn02arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (фамилие – при наличии) и должность должностного лица (лица, ответственного за подготовку предписания, контактный телефон, электронный адрес при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (фамилие – при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инициативного предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «15» июня 2023 г. Калинина

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и логика направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://lnd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

